

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.2730.16

Дата регистрации « 10 » марта 2016 г.

Действительно до « 10 » марта 2021 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

**Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь**

1. Наименование материала (изделия)

Трубы системы «Ecoplastik-PPR» из рандом-сополимера полипропилена PP-R (ПП тип 3) стандартным размерным соотношением SDR6, SDR7,4 и SDR11 номинальным наружным диаметром от 16 до 125 мм и соединительные детали к ним.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

3. Изготовитель

«WAVIN Ecoplastik s.r.o.», Horní Počernice, Do Čertous 2659/12, Hala B3, 193 00, Praha 9, Чешская Республика – изготовитель труб.

«WAVIN Ecoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика – изготовитель соединительных деталей.

4. Заявитель

«WAVIN Ecoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 22.02.2016 № 13(3)-96/16;
протокола испытаний испытательной лаборатории ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХИ06) от 16.10.2013 № 57501-СИ;
протокола испытаний «INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACÍ, a.s.» (зарегистрирован в областном суде Брно, идентификационный № CZ47910381, регистрационный № В/1002) от 13.05.2015 № 3435 04599/2015;
экспертного заключения кафедры ТНС и ППМ БГТУ от 26.05.2008 г;
акта инспекционного контроля системы производственного контроля от 21.01.2016 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: WAVIN Ekoplastik PP-R 20×3,4 А S2,5 PN20 SDR6 EN ISO 15874 dekl. zgod. nr. 231 zdn. 08/06/15 Class 1/10bar, 2/8bar, 4/10bar, 5/6bar DIN 8077, 8078 1022/200116 XVII Made in EU (Czech Republic).

Пример маркировки соединительных деталей: ЕК PP-R 20×½ 4-7 1/16.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

И.Л. Лишай

10 » марта 2016 г.

№ 0004520

