

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
РУП «Стройтехнорм»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89  
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий  
для применения в строительстве

ТС 01.1781.13

Дата регистрации	“ 01 ”	апреля	2013	г.
Действительно до	“ 01 ”	апреля	2018	г.
Продлено до	“ ”			г.
Продлено до	“ ”			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы металлополимерные из алюминиевого сплава и рандом-сополимера полипропилена (PP-RCT/AL/PP-R) системы «Ecoplastik THERMplus» номинальным наружным диаметром от 20 до 40 мм и фасонные части к ним.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола) с температурой теплоносителя до 90 °С и рабочим давлением до 0,8 МПа (8 bar).

3. Изготовитель

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Horní Počernice, Do Čertous 2659/12, Nala B3, 193 00, Praha 9, Чешская Республика – изготовитель труб.

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика – изготовитель фасонных частей.

4. Заявитель

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.



5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 16.08.2012 № 13(3)-162/12;

протокола испытаний НПЦ МГУ МЧС Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0284) от 17.07.2012 № 23/110;

протокола испытаний «Wavin Technology & Innovation B.V.» (аттестат аккредитации № L 054) от 05.10.2012 № R 10567.

6. Техническое свидетельство действует на Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Чешская Республика.

7. Особые отметки:

Пример маркировки труб: WAVIN EKOPLASTIK THERM PLUS PP-RCT/A1/PP-R 25x3,5 A S3,2 EN ISO 15874 (Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar) T max 90 °C, 0622.160313. XIII Made in EU (Czech Republic)

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного  
органа



И.Л. Лишай

“ С1 ” апреля 2013 г.

№ 0000455

УП «Типография «Победа», ф. А4, т. 600, з. 5170-12

