

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.2445.15

Дата регистрации « 09 » марта 2015 г.

Действительно до « 09 » марта 2020 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы «EVO» из рандом-сополимера полипропилена повышенной термостойкости PP-RCT (ПП тип 4) стандартным размерным соотношением SDR11, SDR9, SDR7,4 и SDR6 номинальным наружным диаметром от 16 до 125 мм и фасонные части к ним.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

3. Изготовитель

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Horní Počernice, Do Čertous 2659/12, Hala B3, 193 00, Praha 9, Чешская Республика – изготовитель труб.

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика – изготовитель фасонных частей.

4. Заявитель

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний испытательной лаборатории ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХИ06) от 25.11.2014 № 63201-СИ;

протокола испытаний АО «Институт тестирования и сертификации», Чешская Республика (зарегистрирован в областном суде Брно, идентификационный №CZ47910381, регистрационный № В/1002) от 22.12.2014 № 7935 01309/2014;

экспертных заключений кафедры ТНС и ППМ БГТУ от 26.05.2008 г. и от 15.04.2013 г.;

свидетельства о государственной регистрации от 03.12.2014 № RU.23.КК.08.013.Е.001509.12.14;

акта инспекционного контроля системы производственного контроля от 12.02.2015 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: WAVIN EKOPLASTIK EVO PP-RCT 20×2,8 A S 4 SDR 9 EN ISO 15874 (Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar) T_{max} 90°C 0822.160914. XIII Made in EU (Czech Republic).

Пример маркировки фасонных частей: ЕК PP-R 20×½ 18-7 07.14.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

09 » марта 2015 г.

№ 0003005

